



## COMUNICAZIONE N. 9

**Procedura Aperta per l'affidamento in appalto integrato c.d. “complesso”, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., della progettazione esecutiva – previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta – e dei lavori di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio “Padiglione Ricovero” della sede dell’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano Pini” di viale Monza, per la realizzazione della nuova sede dell’AREU (Centro di formazione simulazione per l’attività clinico assistenziale di emergenza e urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse. – Codice CIG n. 6019106367 – Codice CUP n. I47E13000340001.**



## **QUESITI**

### **COMUNICAZIONE N. 9**

#### **N.1 Quesito di un partecipante alla procedura di gara**

*Con la presente, si chiede di poter ricevere i files .dwg degli elaborati di cui all'allegato elenco.*

- TAV11 *Planimetria generale comparativa*
- TAV12 *Pianta intervento di Ristrutturazione del Piano Rialzato : Gialli e Rossi con Fotografie*
- TAV14 *Zona di Ampliamento : Prospetto EST - Stato di fatto, Comparativo e di Progetto*
- TAV15 *Zona di Ampliamento: Prospetto OVEST e Sezione Trasversale -Stato di Fatto, Confronto e di Progetto*
- TAV16 *Zona di Ampliamento Prospetto SUD e Sezione Longitudinale : Stato di Fatto, Comparativo e di Progetto*
- TAV17 *Sezione trasversale dell' Edificio Principale*
- TAV19 *Prospetti A-B-C-D-E-F-G Comparativa*
- TAV20 *Planimetria generale progetto*
- TAV21 *Piante delle Coperture*
- TAV 25 *Particolari coperture*
- TAV27 *Arredamento*
- TAV38 *IMP VVF*
- TAV39 *Percorso vigili*

#### **N. 1Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara**

*si comunica che non verranno messi a disposizione altri file rispetto al cd, in quanto i file dwg che costituiscono il progetto preliminare sono stati predisposti nei mesi scorsi per le varie autorizzazioni (vvff, asl, ecc...) e presentano alcune piccole discrepanze che comunque non inficiano il progetto preliminare..*

-----

#### **N. 2 Quesito di un partecipante alla procedura di gara**

*Rif. Art 8.4.2.v. punti a) b) c) del Disciplinare di gara.*

*Si chiede se per “ servizi di cui all’art. 252 del Regolamento”, si debbano intendere e siano presentabili come requisiti anche servizi di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.*



## **N. 2 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara**

*I servizi di cui all'art.8.4.2 del Disciplinare di Gara si debbano intendere solo per la fase di progettazione escludendo la Sicurezza in esecuzione e la Direzione lavori in quanto non oggetto di questa gara.*

-----

## **N. 3 Quesito di un partecipante alla procedura di gara**

*In relazione alla parte impianti meccanici, si richiedono le seguenti delucidazioni in merito al progetto in essere ed in particolare:*

- 1) si richiede se la rete antincendio nella tratta a partire dal contatore sino al fabbricato è compresa nel progetto di gara o se tale rete risulta già esistente;*
- 2) si richiede se la rete fognaria da realizzare nel progetto è solo la tratta interna ai bagni da collegare ai collettori esistenti al piano seminterrato oppure è da prevedere una nuova rete di raccolta, in quanto nel documento 55 - calcolo sommario della spesa, è presente una tratta di 150 ml di tubazione DN200 non altrimenti compatibile con il progetto.*

## **N. 3 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara**

- 1) la rete dal contatore al fabbricato, come si evince dal documento n° 55 - "Calcolo sommario di spese parte Meccanica" risulta inclusa nel precedente appalto, secondo il percorso indicato nel documento n° 34 - "ELE,MEC,IDROeTEL". La tavola n° 39 - "VV.F -percorso mezzi VV.F" riporta come dicitura "esistente" in quanto tale documento risulta come quadro sinottico da fornire agli operatori dei vigili del fuoco al termine dell'appalto per indicare le reti di competenza (quindi da intendersi come "realizzata").*
  - 2) per la rete acque nere, il quantitativo esposto per i tratti D 200 mm nel documento n° 55 - "Calcolo sommario di spese parte Meccanica" è cautelativo e comprende i nuovi tratti interni ed esterni come rilevabile dal documento n° 34 - "ELE,MEC,IDROeTEL", e l'eventuale rifacimento dei tratti limitrofi esistenti a seguire nel caso essi non risultino idonei. Risulta esclusa dall'appalto la tratta esistente D 300 mm che collega la rete interna al fabbricato con il collettore fognario comunale, in quanto verificata come idonea.*
- 

## **N.4 Quesito di un partecipante alla procedura di gara**

*Dovendo disegnare le sezioni, chiedo una verifica delle quote indicate nel progetto preliminare: Le tav. n. 5 e n. 21 indicano la quota di progetto del Piano rialzato a +1.05; la H soffitto di 4.64 (quindi quota soffitto +5.69).*

*La tav. n. 4 indica la quota del Primo Piano a +5.70*

*Una delle due definizioni non è corretta, perchè il solaio avrebbe spessore di solo 1 cm.*

## **N. 4 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara**

Vengono confermate sia la quota +1.05 del Piano Rialzato sia l'altezza dell'intradosso del solaio pari ad H 4.64 (nel punto di sezione da voi considerato con riferimento alle tavole n 5 e 21).



Si rileva inoltre che la quota corretta del Primo Piano e' mt 5.85 ( con riferimento alla tavola 21) , pertanto lo spessore del solaio risulta sezionando nel corridoio pari a circa 16 cm ..

In ogni caso per sviluppare le migliori gli elaborati necessari sono prevalentemente quelli planimetrici e solo in subordine le sezioni e i prospetti, dove la eventuale presenza di piccole incongruenze non verrà considerata in fase di gara .

Solo con la Progettazione Esecutiva verrà adeguata la congruità ' dei riferimenti altimetrici.

-----

Il RUP: Ing. Massimiliano Agistri tel 02.58296.810 fax 02.58296.407 mail: massimiliano.agistri@gpini.it